

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Отделение надзорной деятельности по Комсомольскому району

(наименование территориального органа МЧС России)

Управления надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Хабаровскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, 27 тел. (факс) 54-10-28 e-mail: kmsrn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 13/1/1-6

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 сельского поселения "Село Пивань" Комсомольского муниципального района Хабаровского края

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

директор Товстик Александр Николаевич

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

Комсомольского района по пожарному

(наименование органа ОНД)

надзору № 13 от «04» марта 2016 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» выездная в период: "22" марта 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. и "31" марта 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. проведена проверка Пархоменко Андреем Владимировичем - Государственным инспектором Комсомольского района по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 сельского поселения "Село Пивань" Комсомольского муниципального района Хабаровского края

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали: директор Товстик Александр Николаевич

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации размещен в помещении, не оборудованном аварийным освещением.	п.10 ст. 83 ФЗ №123 от 22.07.2009 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации 10. Требования к проектированию автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации устанавливаются настоящим Федеральным законом и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.	01.08.2017г.	

		<p>п.13.14.12, п.13.14.13 СП 5.13130.2009 13.14.12. Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать следующими характеристиками:</p> <p>площадь, как правило, не менее 15 кв. м;</p> <p>температура воздуха в пределах от 18 °С до 25 °С при относительной влажности не более 80%;</p> <p>наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения, которое должно соответствовать [9];</p> <p>освещенность помещений:</p> <p>при естественном освещении не менее 100 лк;</p> <p>от люминесцентных ламп не менее 150 лк;</p> <p>от ламп накаливания не менее 100 лк;</p> <p>при аварийном освещении не менее 50 лк;</p> <p>наличие естественной или искусственной вентиляции согласно [6];</p> <p>наличие телефонной связи с пожарной частью объекта или населенного пункта.</p> <p>В данных помещениях не должны устанавливаться аккумуляторные батареи резервного питания, кроме герметизированных.</p> <p>13.14.13. В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения.</p>		
2.	<p>Соединительные линии системы оповещения и управления эвакуацией не выполнены проводом, обеспечивающем работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону, а именно требуется замена кабельных изделия СОУЭ на негорючие.</p>	<p>ч.2 ст. 82 ФЗ №123 от 22.07.2009 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений</p> <p>2. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.</p>	01.08.2017г.	
3.	<p>Шлейфы пожарной сигнализации не выполнены с учетом преимущественной области применения и типа исполнения кабельного изделия (требуется исполнение на негорю-</p>	<p>ч.2 ст. 82 ФЗ №123 от 22.07.2009 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений</p> <p>2. Кабельные линии и электро-</p>	01.08.2017г.	

	чий)	проводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.		
4.	Электропитание автоматической установки пожарной сигнализации не выполнено огнестойким кабелем с медными жилами, не распространяющим горение с низким дымо и газовыделением.	<p>ч.2 ст. 82 ФЗ №123 от 22.07.2009 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений</p> <p>2. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.</p>	01.08.2017г.	
5.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (установлены врезные замки).	п. 35 правил противопожарного режима в РФ. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	01.08.2017г.	
6.	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли	п. 21 правил противопожарного режима в РФ. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки	01.08.2017г.	

		(пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трех месячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Комсомольского района
по пожарному надзору
Пархоменко А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«31» марта 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«31» марта 2016 г.



(должность, фамилия, инициалы)